


Midtfyns Fjernvarme

Fjernvarmedeklaration 2025


Data fra 2024

Energi brugt per leveret varme: 1,09


Vedvarende energi



Rangering - CO₂ udledning



Brændselsfordeling i procent (100% i alt)



Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	0,9	kg/GJ	3,4	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	17,4	g/GJ	62,6	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	4,3	g/GJ	15,5	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	2,6	kg/GJ	9,2	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	11,7	g/GJ	42,1	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	98,8	g/GJ	355,7	mg/kWh
CO (Kuliite)	256,5	g/GJ	923,4	mg/kWh
NM VOC (Uforbrændte kulbrinter)	9,8	g/GJ	35,3	mg/kWh
Partikler (TSP)	20,2	g/GJ	72,7	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Midtfyns Fjernvarme
CVR: 32476813
Højgårdsvej 8 | 5750 Ringe
+45 62 62 11 09 | varme@midtfynsenergi.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.